

Elektrik

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

Seite 1

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Idyllisch nur für die Vogelmama



Fahrlässig I



Fehlende Abdeckung in Kindergreifhöhe



„Fachmännische“ Reparatur



Fehlende Abdeckung x



Fahrlässig x

Elektrik

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

Seite 2

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Jahrelange Außenelektrik Provisorium




Unterputz Kabelrohre porös durch UV




Jahrelange Außenelektrik Provisorium



„Deckenheizung“ ohne Abdeckung/Kids



Brandgefährdung - lag unter 50 cm Stroh



Verlegeart nicht korrekt

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Verlegearbeit nicht korrekt



Verlegearbeiten nicht korrekt



Verlegeart nicht korrekt



Verlegeart unkorrekt - Drähte liegen frei,
dadurch Brandgefahr bei Überlastung



Verlegeart unkorrekt - Drähte liegen frei



Verlegeart nicht korrekt

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Verlegeart nicht korrekt - Dose war mit ca 50 cm Stroh zugedeckt



Verlegeart unkorrekt - Drähte liegen frei, keine Klemmdose über Klemmverbindung



Kein Klemmdose vorhanden. Klemme lag unter ca 50 cm Stroh



Status Quo bis 09/2014



Status Quo bis 09/2014



Status Quo bis 09/2014

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Status Quo 09/2014

Verlegeart nicht korrekt- kein Dosen-deckel vorhanden; Schalter nicht montiert - hängt lose rum

Verteilerverzeichnis¶

- 1) → Neoblock-25A-(Hauptsicherung-für-Haus)¶
- 2) → Fehlerstromschutzschalter-40/4/009¶
- 3) → Kraftsteckdose-(hinten-bei-Stadt)¶
- 4) → Brunnenpumpe¶
- 5) → Backrohr¶
- 6) → Waschmaschine¶
- 7) → Licht+-Steckdosen-Kinderzimmer-hinten+Bibliothek¶
- 8) → Licht+-Steckdosen-Gang+Justin-Zimmer¶
Licht-Heizraum+Stadt+Werkstatt¶
- 9) → Licht+-Steckdosen-Außen+-Abstellraum+-2-Küche¶
- 10) → Heizung+-Wohnraumlüftung¶
- 11) → Licht+-Steckdosen-Büro¶
- 12) → Licht+-Steckdosen-Großer-Raum¶
- 13) → Licht+-Steckdosen-Bad+-WC+-
Bewegungsmelderlampe-bei-Gang¶
- 14) → Licht+-Steckdosen-Schlafzimmer¶
- 15) → Licht+-Steckdosen-Küche+-Arbeitsflächensteckdosen¶
- 16) → Türschließanlage+-Glocke¶



Gesamtkonzept-Generalsanierung

Klemmdose lag unter ca 50 cm Stroh

Elektrik

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

Seite 6

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



Sanierung- Final: Kiloweise Altkabel entsorgt

Elektrikgeneralanierung Dach




ERNEUERT: Sicheres Deckenlicht

REPARIERT: Deckenhalterung (1 3cm Schraube!)



SANIERT: Sämtliche Leitungen geerdet..



ERGÄNZT: Steckdosen Sidebar/Küche

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

03/2016



ERGÄNZT: Wandleuchte Dimmbar

ERNEUERT: Lichtstarkes Deckenlicht



ERNEUERT: Sichere Tischlampen

ERNEUERT: Passendes Deckenlicht



SANIERT: Wechselschalter belebt

ERGÄNZT: Bewegungsmelder

Elektrik

Blitzlichter
General-Sanierung
Kosten

Abnahme: Fa. Berger, Waidhofen/Thaya

Seite 8

2013 - 2014
09/2014
€ 1.200,--

03/2016



ERGÄNZT: Funktionierende Wandleuchte mit Wechselschalter

ERNEUERT: Stilvolle Wandleuchten



ERNEUERT: Deckenleuchte mit Tageslicht-Qualität

REPARATUR: Wackelkontakt in der Lampe



ERNEUERT: Schirm

ERGÄNZT: Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Elektro-Geräte-Friedhof

Status Quo
Ergänzungen/Reparatur
Kosten: Neu/Reparaturen
Sponsoring/Geschenke
Datum

Seite 9

10/2013
11/2013-03/2016
€ 1.435,--
€ 1.800,--
20.03.2016



REPARIERT: Backrohrlicht, jedoch keine Heißluftfunktion mehr



NEU: Geschirrspüler, alter überhitzte, Brandgefahr (bereits 2013)



NEU: Waschmaschine, Lager ausgeschlagen, Transportsicherung NICHT entfernt



NEU: Flex, Ein/Ausschalter kaputt, + Entsorgen: Bohrhammer



NEU: Stichsäge. Entwendet: E-Fuchs-schwanz, Kapp- und Gehrungssäge - fehlt bei der Sanierung




REPARIERT: E-Kettensäge

Elektro-Geräte-Friedhof

Status Quo
Ergänzungen/Reparatur
Kosten: Neu/Reparaturen
Sponsoring/Geschenke
Datum

Seite 10

10/2013
11//2013-03/2016
€ 1.435,--
€ 1.800,--
20.03.2016



NEU: Laptop (Alt 2004 xp - Geschenk) von Güss Rabl

NEU: E-Zahnbürste (Geschenk) von Mama



KAPUTT: Whirlpool Softub: Schraubenzieher lotrecht hineinfallen lassen (DI H.Schuller) - undicht.

NEU: Laptap JU (Geschenk) von Güss Rabl



REPARIERT: Rasenmäher (Walter NB)

NEU: Starkstrom-Kabel (E-San-Pauschal) plus optimaler Halterung